



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111

www.provincia.brindisi.it servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

PROVINCIA DI BRINDISI ARCHIVIO GENERALE	
NUM. 44092	DATA ARRIVO 04/11/2016
di Protocollo	CLASSIFICA

N. _____ di prot.

Brindisi, _____

OGGETTO: Conferenze di servizi del 9.11.2016, convocate ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Delega alla Presidenza della Conferenza a P.O. Stefania Leone.

Solo PEC

P.O. Stefania Leone
Dott. Dario Muscogiuri
Ing. Giovanna Annese
SEDE

Con la presente il sottoscritto Dott. Pasquale Epifani, in qualità di Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, qualora dovesse risultare assente, delega l'Istruttore Direttivo P.O. Stefania Leone a presiedere, in qualità di Presidente, le conferenze di servizi convocate con note prot. n. 40631, 4063 e 40635, del 12.10.16, prot. n. 40852 del 13.10.16, prot. n. 42107 del 20.10.16 e prot. n. 42391 del 21.10.16. Il sottoscritto delega inoltre l'incaricata ad assumere tutte le determinazioni di competenza, in relazione agli ordini del giorno della Conferenza.

Per le convocazioni summenzionate, per le quali i Responsabili dei Procedimenti risultano essere il Dott. Dario Muscogiuri e l'Ing. Giovanna Annese, Istruttori in forza al Servizio Ambiente ed Ecologia, sono relative rispettivamente ai procedimenti indicati di seguito:

- esame della domanda di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. e D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, gestore Vilcalce s.r.l., Villa Castelli;
- esame della domanda di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. e D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, gestore Scaff System s.r.l., Ostuni;
- esame della domanda di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, per modifiche sostanziali dello stabilimento Eco Ambiente Sud s.r.l., Fasano;
- esame della domanda di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, per modifiche sostanziali dello stabilimento Eco Impresa s.r.l., Ostuni.
- esame della domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, per modifiche dello stabilimento D'Elia Maria s.r.l., Torre S.S.;
- esame della domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, per ampliamento della Masseria Caselli s.r.l., Carovigno;

Si prega di acquisire copia della presente agli atti delle Conferenze.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

Foglio Presenze Conferenza di Servizi

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale

Progetto relativo a variante e modifiche tecniche centro di rottamazione e autoveicoli fuori uso, rimorchi e simili di impianto già autorizzato con D.D. 268/2007

Proponente: D'Elia Maria

Ubicazione intervento: Comune di Torre S. Susanna

Conferenza di Servizi del 09/11/2016

Ente/Società	Nome rappresentante LEGGIBILE	Contatti (mail/telefono)	Firma	Atto di delega	Parere/nota depositata agli atti
D'elia Maria	Giuseppe PESADE D'Elia Maria	vincenzapiscitelli@gmail.com 3299592827 3406647430			
Comune di Torre S. Susanna	ING. MICHELE SAGGA	ing.micheli@saggac.com comune.torresusannabr.it		PROT. N° 13763 08/11/2016	
ARPA Puglia DAP Brindisi					

Ente/Società	Nome rappresentante LEGGIBILE	Contatti (mail/telefono)	Firma	Atto di delega	Parere/ nota depositata agli atti
A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione					
Autorità di Bacino della Puglia					
Comando Provinciale Vigili del Fuoco					
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio					
Regione Puglia Sezione Risorse Idriche					
Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio					

Il Presidente della Conferenza

Severo Leone

Il Segretario Verbalizzante

Giuseppe Arzuffi



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

72028
COD FISC. 91002750742

Provincia di Brindisi

PART. IVA 00199670746

ADDI' 08/11/2016

**Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi
- Delega.-**




**ALL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI**

BRINDISI

Io sottoscritto On.le Dott. Michele Saccomanno in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Torre S. Susanna, con la presente

DELEGO

l'Ing. Michele SABBA, Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Torre S. Susanna, quale rappresentante dello stesso, a prendere parte alla Conferenza di Servizi convocata dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, il 9 Novembre 2016 alle ore 13,15, per decidere sull'istanza di rilascio di VIA e IAU, presentata dalla Società D'ELIA MARIA da Torre S. Susanna.



IL SINDACO
On.le Dr. Michele SACCOMANNO



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Dipartimento Provinciale di Brindisi

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111
Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724
Via G.M. Galanti, 16
CAP 72100 - Brindisi
Tel. 0831 099501 - Fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpa.puglia@pec.nuopar.puglia.it

Spett.le
Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
Piazza S. Teresa, 2 - 72100 Brindisi
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
c.a. Dott. P. Epifani

p.c. **Direzione Scientifica ARPA PUGLIA**
Servizio TSGE
U.O.C. Acqua e suolo

OGGETTO: Società D'Elia Maria. Istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e istanza di Autorizzazione Unica ex art. 208 per variante e modifiche tecniche centro di rottamazione e autoveicoli fuori uso, rimorchi e simili di impianto già autorizzato con D.D. 268/2007 – Comune di Torre S. Susanna (BR) C.da Palombara S.P. Torre S. Susanna – Mesagne km 1,5.
Convocazione della CdS per il giorno 09/11/2016 nota Provincia di Brindisi Prot. N° 42391 del 21/10/2016, Prot. ARPA n° 63296 del 25/10/2016.

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto si prende atto della documentazione fornita dal proponente e si evidenziano le seguenti criticità in merito agli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'intervento in parola.

Acque nere

- a) Con riferimento al paragrafo 6.2.1 ACQUE REFLUE ORIGINATE DAI SERVIZI IGIENICI dello "Studio preliminare ambientale" e alla pag. 4 della "Relazione generale tecnico-descrittiva" si chiede di relazionare circa la conformità dell'impianto a quanto previsto dal R.R. 26/2011 e s.m.i., precisando nello specifico il numero degli A.E. previsti.

Acque meteoriche

- b) Con riferimento al paragrafo 1.11. Impianto trattamento acque meteoriche della "Relazione generale tecnico-descrittiva" si chiede di chiarire l'incongruenza tra i differenti valori di superficie indicati ai fini della progettazione del nuovo impianto di trattamento delle acque meteoriche a pagina 23 e 24 (rispettivamente 5815 mq e 2536,27 mq). Specificare inoltre quali superfici sono considerate nel progetto del nuovo impianto e se le superfici coperte rientrano nel computo generale.
- c) Il coefficiente di afflusso, valutato in funzione delle caratteristiche di permeabilità delle superfici di piazzale, è stato assunto pari a 0,8 nel calcolo delle portate massime di acque meteoriche. Si renda evidenza delle caratteristiche di impermeabilità e resistenza meccanica delle superfici di piazzale al fine di giustificare l'assunzione di tale valore per il coefficiente di afflusso.
- d) Specificare se sono previste operazioni atte a verificare l'integrità delle pavimentazioni e per consentire, qualora vengano rilevate carenze strutturali, interventi di ripristino rapidi per garantire i requisiti ottimali di esercizio.
- e) Fornire evidenza del dimensionamento dell'intero impianto di depurazione delle acque meteoriche.



- f) Si richiede la verifica idraulica delle opere di captazione delle acque meteoriche.
- g) Si richiede il rispetto dei requisiti della tab. 4, allegato V della Parte terza del D. Lgs. 152/06 ai fini del recapito negli strati superficiali di suolo e sottosuolo, a mezzo trincea drenante, per le acque meteoriche rivenienti dalle superfici scolanti, a valle dei rispettivi sistemi di trattamento.

Rifiuti

- h) A pagina 16 Paragrafo 1.05 della "Relazione generale tecnico-descrittiva" si precisa, in merito alla ricezione materie prime, che "all'interno della tettoia verranno realizzate griglie di raccolta dei liquidi eventualmente sversati durante le operazioni di messa in sicurezza del veicolo". Si chiede di specificare le modalità di gestione di tutti gli eventuali sversamenti che possono verificarsi nelle fasi demolizione e messa in sicurezza.
- i) La ditta deve garantire la costante presenza di attrezzature e materiali assorbenti e neutralizzanti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti.
- j) Evidenziare sistemi e criteri di separazione fisica nelle fasi di stoccaggio tra rifiuti pericolosi, infiammabili e liquidi.
- k) Non risulta espressamente indicato quale sia la tipologia di "isola di bonifica" prevista nel sito con riferimento a quanto scritto a pag 15 (OPERAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VEICOLO FUORI USO) della "Relazione generale tecnico-descrittiva", al fine di poter meglio comprendere la validità delle operazioni previste di aspirazione e pompaggio delle tipologie di liquidi.
- l) In relazione ai flussi di materia si specifica soltanto che non aumenterà il numero totale di veicoli da demolire. Specificare se è previsto un aumento di altri flussi IN-OUT di materia in base alle specifiche tipologie e destinazioni.
- m) Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- n) Specificare se i container dei pezzi di ricambio e dei pneumatici fuori uso stoccati all'esterno del fabbricato sono dotati di apposita copertura.
- o) Prevedere l'applicazione di quanto disposto dal DLgs 100/2011 in materia di sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

Acustica ambientale

- p) Per quanto riguarda la componente acustica ambientale, si è valutata la documentazione presentata dal Proponente ed in particolare l'elaborato "Studio preliminare ambientale" realizzato ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA. Tale documento consta di una descrizione generica relativa alla matrice "rumore" ma è privo di una Valutazione Previsionale a cura di TCAA strettamente necessaria in quanto la proposta comporta modifica di layout. Conseguentemente, al fine di poter esprimere un parere sugli impatti connessi, è necessario che il proponente integri la documentazione prodotta.

Cordiali saluti

Il Funzionario Istruttore
Dott. Giovanni Tosari

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano



**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
BRINDISI**

Via Nicola Brandi, s.n.c. 72100 Brindisi - Tel 0831/554400-01-02-03

e-mail: comando.brindisi@vigilfuoco.it
e-mail PEC: com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

"Ignis vim vis argentidomat"

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

Prot. N° 12487 del 07.11.2016

All'Amministrazione Provinciale di

Servizio Ambiente ed Ecologia

BRINDISI

provincia@pec.provincia.brindisi.it

OGGETTO: Società D'ELIA Maria – Istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. -
Convocazione Conferenza di Servizi del 9 novembre 2016.

Con riferimento a quanto in oggetto, si informa codesto Ufficio che non è pervenuta allo scrivente Comando alcuna documentazione atta a recepire l'assoggettabilità, o meno, della Società in oggetto tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/11.

Per quanto sopra, si comunica la non partecipazione del Comando alla Conferenza di Servizi del 09/11/2016.

Il Comandante Provinciale
Dott.Ing. Michele ANGIULI

B/ONG/--



AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.P.A - (EX TECNOPOLIS CSATA)

Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari

tel. 080 9182200 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724

www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

Autorità di Bacino della Puglia

PROTOCOLLO GENERALE

adbp A00_AFF_GEN

0014663

U 07/11/2016 11:45:16

Provincia di Brindisi

Servizio Ambiente ed Ecologia

Piazza Santa Teresa n. 2

Brindisi


servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

Oggetto: *"Società D'Elia Maria. Istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e istanza di Autorizzazione Unica ex art. 208 per variante e modifiche tecniche centro di rottamazione e autoveicoli fuori uso, rimorchi e simili di impianto già autorizzato con D.D. 268/2007 - Comune di Torre S. Susanna (Br) c.da Palombara SP Torre Santa Susanna - Mesagne km 1,5. Comunicazione di avvio del procedimento e contestuale indizione e convocazione conferenza di servizi per mercoledì 9 novembre 2016 ore 13,15".*

In riferimento alla vs nota prot. 42391 del 21/10/2016, acquisita con ns prot. n. 13944 del 25/10/2016 con la quale veniva convocata per il giorno 09/11/2016 la conferenza dei servizi relativa al progetto in epigrafe presso la sede provinciale, si fa presente che dalla verifica della documentazione desunta dal portale provinciale non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento.

Il Segretario Generale

Prof. Ing. *Antonio Rosario Di Santo*



Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandro Cantatore
0809182202



*Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO
LECCE

Risposta al Foglio del 21/10/2016 - n° 42391
Rif. Prot. n° 5273 del 24/10/2016
Class. 34.19.04/2

MIBACT-SABAP-LE
PROTOCOLLO
0006179 04/11/2016
Cl. 34.19.04/95

Taranto, 04/11/2016

Alla Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

Al Comune di TORRE SANTA SUSANNA (BR)
protocollo.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
BARI
servizio.assettoterritorio@per.rupar.puglia.it

Alla Sig.ra D'ELIA Maria
S.P. Torre S. Susanna-Mesagne Km. 1,5
TORRE S. SUSANNA (BR)
mariadelia@pec.it
pescatore.vincenzo@ingpec.eu

Oggetto: Comune: TORRE SANTA SUSANNA (BR) – C.da Palombara S.P. Torre S. Susanna –Mesagne
Km. 1,5.

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto Ambientale e istanza di Autorizzazione Unica ex
art.208 per variante e modifiche tecniche centro di rottamazione e autoveicoli fuori uso, rimorchi e
simili di impianto già autorizzato con D.D. 268/2007

Ditta: SOC. D'ELIA Maria

Conferenza di Servizi del giorno 9 novembre 2016 ore 13:15

In riferimento alla nota che si riscontra a margine, questa Soprintendenza esaminato il contenuto della
comunicazione trasmessa ritiene di dover far osservare che non è in grado di partecipare alla Conferenza di
Servizi né di esprimere il proprio parere di competenza in quanto non è in possesso del progetto in parola.

Pertanto questo Ufficio chiede la trasmissione del progetto completo in forma cartacea.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro alla predetta richiesta, in modo da consentire a questa
Amministrazione l'espletamento delle funzioni ad essa assegnate.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Carmelo Di Fonzo

Deg

p.c del Soprintendente
Il Funzionario Responsabile
Arch. Carmelo Di Fonzo



