



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E  
INFRASTRUTTURE  
SEZIONE RISORSE IDRICHE  
SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE  
ACQUE**

**PROTOCOLLO IN USCITA**

**AOO/075\_000** 5715 N=2 11/05/2021

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**Provincia di Brindisi**

*provincia@pec.provincia.brindisi.it*

**E pc**

**AQP S.p.A.**

*acquedotto.pugliese@pec.aqp.it*  
*servizi.tecnici@pec.aqp.it*

**Autorità Idrica Pugliese (AIP)**

*protocollo@autoritaidrica.puglia.it*

**Oggetto:** Acquedotto Pugliese S.p.A - Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del "Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di potenziamento e ampliamento delle trincee drenanti dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Torre Santa Susanna (BR)". **Riscontro nota AQP prot. 17135 del 15/03/2021.**

In riscontro ai chiarimenti/approfondimenti contenuti nella nota di AQP indicata in oggetto, pervenuta in allegato alla nota della Provincia di Brindisi prot. n. 11909 del 13/04/2021, acquisita in atti al prot. 4552 del 16/04/2021, la scrivente Sezione in prosecuzione ai contributi istruttori già trasmessi con nota prot. 13873 del 29/12/2020, ritiene necessario che AQP nei successivi livelli di progettazione ottemperi a quanto segue:

- L'elaborato specialistico RT02.2 dovrà essere reso coerente con le giustificazioni di ordine tecnico contenute nella nota AQP prot. 17135 del 15/03/2021, anche corroborate da nuove indagini geognostiche dell'area di intervento, qualora il RUP lo ritenga necessario;
- Il sistema complessivo di trincee drenanti nella configurazione post-intervento dovrà garantire la dispersione delle portate influenti con il coefficiente di sicurezza previsto dal punto C 5.1 delle linee guida del RR n. 13/2017;
- dovrà essere redatto un apposito disciplinare di gestione e manutenzione delle trincee;

---

**www.regione.puglia.it**

Sezione Risorse Idriche

Lungomare N. Sauro Bari - Tel: 080 5409848

pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Pag. 1 di 2

- il proponente, anche in ragione di quanto disposto nel provvedimento di esclusione dalla VIA del progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Torre Santa Susanna (ivi incluse le prescrizioni impartite in occasione della riunione conclusiva di cds del 18/11/2014), dovrà aggiornare il Piano di Monitoraggio Ambientale trasmesso con nota AQP prot 14759 del 07/02/2018, introducendo l'attivazione di un monitoraggio della qualità dell'acquifero di riferimento (Salento Centro Settentrionale codice 222) attraverso pozzi spia adeguatamente individuati in funzione delle caratteristiche idrogeomorfologiche dell'area interessata dal sistema di scarico.

Il funzionario responsabile della P.O.  
"Gestione delle infrastrutture idrico fognarie"  
**Dott. Emiliano Pierelli**



Il Dirigente della Sezione  
**Ing. Andrea Zotti**

