



**Comando Provinciale Vigili del Fuoco**  
**BRINDISI**

Via Nicola Brandi, s.n.c. 72100 Brindisi – Tel 0831/554400-01-02-03

e-mail: [comando.brindisi@vigilfuoco.it](mailto:comando.brindisi@vigilfuoco.it)

e-mail PEC: [com.brindisi@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.brindisi@cert.vigilfuoco.it)

*"Ignis vim vis ingeniidomat"*

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

Prot. N° 4278 del 21/04/2016

All'Amministrazione Provinciale di

Servizio Ambiente ed Ecologia

BRINDISI

[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

**OGGETTO:** Ditta S.I.R. Servizi Industriali S.r.l. – Conferenza di Servizi del 4 maggio 2016 relativa ad istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

E' pervenuta allo scrivente Comando la convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, la quarta afferente l'argomento.

Nel ribadire quanto già comunicato per il procedimento in itinere dallo scrivente Comando con nota prot. n. 922 del 03/02/2015 che ad ogni buon fine si allega in copia, si ribadisce il proprio parere di conformità antincendio, prot. N. 5462 del 17/06/2014, anch'esso allegato in copia, di autorizzazione ai soli fini antincendio del progetto di adeguamento dell'opificio.

Si rammenta a codesto Ufficio che qualsivoglia variazione che la ditta in oggetto intendesse apportare, ai soli fini antincendio, dovrà essere preventivamente sottoposta a nuova approvazione da parte di questo Comando, ex art. 3 del D.P.R. n. 151/11.

Per quanto sopra, si comunica la non partecipazione alla C.d.S. in oggetto.

Il Comandante Provinciale  
Dott.Ing. Michele ANGIOLI

BUNG/--



Ministero dell'Interno

# COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - BRINDISI

"Ignis vim vis ingenui domat"

SETTORE I

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI, VIGILANZA e SERVIZI A PAGAMENTO

Brindisi li... 03/02/2015  
Via Nicola Brandi - 72100 (Brindisi)  
☎ 0831/554400 - ☎ 0831/554407  
✉ [com.prev.brindisi@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.brindisi@cert.vigilfuoco.it)  
Orario di apertura al pubblico:  
● lunedì, mercoledì e venerdì: 08:30 ÷ 12:30;  
● martedì: 14:00 ÷ 17:00.

Prot. n. 922 ..... *Allegati*.....  
Pratica n. 11885 .  
(da citare sempre nella risposta)

a: Provincia di Brindisi  
Servizio Ambiente ed Ecologia

BRINDISI

[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

a: SUAP di

BRINDISI


[ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it)

**Trasmessa per via telematica**

**OGGETTO:** Società SIR Servizi Industriali srl. Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Brindisi alla via per Pandi nella zona Industriale.

Con riferimento ai contenuti della nota prot. 72977 del 10.12.2014 di codesta Provincia, con la quale si trasmette il provvedimento conclusivo relativo alla valutazione di impatto ambientale per l'attività di cui in oggetto, si rappresenta ad ogni buon fine che, come già richiamato nel parere favorevole prot. 5462 del 17.06.2014, a lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4 comma 2.

LE 



Il Comandante Provinciale  
(ing. Michele ANGIULI)



COPIA UFFICIO

Ministero dell'Interno

# COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - BRINDISI

"Ignis vim vis ingenii domat"

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI, VIGILANZA e SERVIZI A PAGAMENTO

Pratica n. 11885

Prot. n. 5462 ..... Allegati.....  
(da citare sempre nella risposta)

Brindisi li. 17/06/2014  
Via Nicola Brandi - 72100 (Brindisi)  
☎ 0831/554400 - ☎ 0831/554407  
✉ [comando.brindisi@vigilfuoco.it](mailto:comando.brindisi@vigilfuoco.it)  
Orario di apertura al pubblico:  
• lunedì, mercoledì e venerdì: 09:30 ÷ 13:15;  
• martedì: 15:30 ÷ 17:30.

Al SUAP

**72100 – BRINDISI**

Alla Ditta SIR Srl

Piazza XXIV Maggio, 15

**72012 – CAROVIGNO (BR)**

Alla Provincia

**72100 – BRINDISI**

[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

**OGGETTO: Prot. SUAP n. 41153 del 29.05.2014 – S.I.R. S.r.l. - Richiesta di esame del progetto di un opificio per il recupero di rifiuti, da realizzare in Brindisi alla via per Pandi - Zona Industriale, sn., ai fini dell'ottenimento del Parere di Conformità di cui all'art.3 del DPR 151/2011.**

**ATTIVITA' n° 70.1.B SUB 49.1.A di cui all'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.**

In relazione al procedimento amministrativo inerente l'oggetto, richiamando i contenuti della nota prot. 5206 del 10.06.2014, esaminato lo specifico progetto da parte del Funzionario istruttore tecnico Sost. Direttore Ant. Capo Esperto Damiano PINTO, valutata la regolarità del procedimento a cura del Funzionario a cui ne è delegata la responsabilità, **si rileva che lo stesso è conforme** alle norme di prevenzione incendi.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e, per quanto non espressamente indicato o descritto, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e/o criteri generali di sicurezza antincendio.

Resta in capo al datore di lavoro, individuabile nel titolare dell'attività, la responsabilità dell'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/08, avendo particolare riguardo al D.M. 10.03.1998.

Allegata al presente parere si trasmette una copia della documentazione tecnica allegata all'istanza del 30.05.2014, timbrata e vistata da questo Comando per la **conformità**.





Ministero dell'Interno

## COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - BRINDISI

"Ignis vim vis ingenii domat"


A lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4 comma 2, ad esito positivo dei quali il Comando rilascerà il certificato di prevenzione incendi.

Ad ogni buon fine, si precisa che la documentazione da allegare alla S.C.I.A., da indicarsi sul modello PIN 2.1 - 2014 ASSEVERAZIONE, di cui quella indicata nell'Allegato ne costituisce parte essenziale, dovrà essere redatta utilizzando, nel transitorio, la modulistica di cui al D.M. 07 agosto 2012, disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

Il presente parere rappresenta il provvedimento finale espresso da questo Ufficio, ai sensi dell'art.2 della L. 241/'90 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro i termini di legge, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

L'Istruttore Tecnico  
(S.D.A.C.E. Damiano PINTO)



Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Ing. Lorenzo ELIA)

Il Comandante Provinciale  
(Dott. Ing. Carlo FEDERICO)



Ministero dell'Interno


# COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - BRINDISI

"Ignis vim vis ingenii domat"

Allegato alla nota prot. 5462 del 17/06/2014

## Documentazione tecnica probatoria essenziale da allegare alla richiesta di visita di controllo

1. ☒ Certificazioni e Dichiarazioni attinenti gli elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura).
2. ☐ Dichiarazioni attinenti la reazione al fuoco:
  - 2a. ☐ per materiali classificati ai fini della reazione al fuoco;
  - 2b. ☐ per porte ed elementi di chiusura classificati ai fini della reazione al fuoco.
3. ☒ Dichiarazioni o certificazioni attinenti gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio:
  - 3a. ☒ impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA;
  - 3b. ☒ impianto protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;
  - 3c. ☐ impianto di RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE; (relativamente al generatore di calore);
  - 3d. ☒ impianto di ESTINZIONE incendi;
  - 3e. ☐ impianto di EVACUAZIONE del fumo e del calore;
  - 3f. ☐ impianto di RIVELAZIONE di fumo, gas e incendio;
  - 3g. ☒ impianto di COMUNICAZIONE E ALLARME;
  - 3h. ☐ impianto di trasporto e utilizzazione di GAS COMBUSTIBILI allo stato liquido e aeriforme;
  - 3i. ☒ impianto di utilizzazione, trasporto e distribuzione di FLUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI.
4. ☒ Dichiarazioni o certificazioni attinenti i componenti e le attrezzature di impianto con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio:
  - 4a. ☒ sistema di sbloccaggio automatico per porte ed elementi di chiusura classificati ai fini della reazione al fuoco;
  - 4b. ☐ serrande tagliafuoco;
  - 4c. ☒ certificati di prova a pressione e/o tenuta dei serbatoi;
  - 4d. ☐ per quanto riguarda l'impianto termico alimentato a gasolio, le certificazioni relative ai dispositivi di sicurezza installati (valvola elettromagnetica, valvola limitatrice del carico per il serbatoio, ecc.) con gli estremi di approvazione da parte del Ministero dell'Interno o di possesso del marchio CE;
  - 4e. ☐ .....
  - 4f. ☐ .....
5. ☒ Elenco, da riportarsi nel Certificato di Prevenzione Incendi relativo a:
  - 5a. ☒ impianti ed apparecchiature che presentano pericolo di incendio, tipo e quantitativi delle sostanze pericolose ai fini dell'incendio (ad es.: generatori di calore, ecc.);
  - 5b. ☒ sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (ad. es.: attacchi motopompa, idranti UNI 45, 70 ecc., estintori).
6. ☒ dichiarazione di conformità delle opere edilizie alla impegnativa progettuale a firma di tecnico abilitato;
7. ☒ dichiarazione sugli adempimenti di carattere gestionale;
8. ☐ .....
9. ☐ .....



L'Istruttore Tecnico  
(S.D.A.C.E. Damiano PINTO)