



Spett.le
Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

p.c. **Direzione Scientifica ARPA PUGLIA**
U.O.C. Acqua e suolo

OGGETTO: Canadian solar Construction - VIA – Impianto fotovoltaico di potenza nominale di 5,075 MW e potenza moduli pari a 6,48 MW, denominato “ Impianto 37 B” ricadente nel Comune di Brindisi – foglio 136 p.lle 446 ecc..

(Prot. Provincia di Brindisi n°21323 del 10/08/2020 - Prot. Arpa Puglia n°50380 del 10/08/2020).

Preso atto che:

- questa Agenzia con nota prot.n°9822 del 14/02/2020 ha trasmesso parere relativamente al procedimento di cui in oggetto;
- il proponente ha controdedotto ai rilievi posti da parte di questa Agenzia (la documentazione è scaricabile dal portale web dell'Autorità Competente);

tanto premesso, esaminata la documentazione, si esprime parere di competenza relativamente ai punti 1,2 e 3 del parere Arpa Puglia prot. n°9822 del 14/02/2020.

- **Punto 1 parere Arpa Puglia prot. n° 9822 del 14/02/2020:** non risulta sufficientemente relazionato in merito ai criteri di valutazione degli impatti osservati attraverso la definizione di un approccio che consente di valutare in maniera razionale gli effetti delle azioni di progetto. Occorre che siano messi in relazione i fattori di impatto connessi con la realizzazione delle opere con le diverse componenti ambientali coinvolte;

Controdeduzioni proponente: "Elaborato Studio Impatto Ambientale – Aprile 2020"

Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione si esprime parere favorevole.

- **Punto 2 parere Arpa Puglia prot. n° 9822 del 14/02/2020:** non è stato relazionato in merito a quanto previsto dal D.P.R. n. 120 del 07/08/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

Controdeduzioni proponente: "Relazione sul riutilizzo di terre e rocce da scavo - Aprile 2020"

Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione si esprime parere favorevole.

- **Punto 3 parere Arpa Puglia prot. n° 9822 del 14/02/2020:** Con riferimento alla istruttoria di cui all'oggetto, si prende atto per la matrice rumore del documento di valutazione impatto acustico a firma di TCAA.

In detto documento è valutato esclusivamente l'impatto acustico derivante dalla attività di cantiere non esaminando le immissioni connesse alla fase di esercizio associabili prevalentemente alla funzionalità degli inverter. L'impatto associabile a dette sorgenti sonore, ancor più in quanto legato alla fase di esercizio, dovrà essere considerato dal proponente che pertanto **dovrà produrre opportuna integrazione.**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Si evidenzia inoltre che le immissioni acustiche derivanti dall'attività di cantiere dovranno essere conformi a quanto disposto dalla L.R. 3/02 indicando, in caso di paventati superamenti, le misure organizzative e procedurali per il contenimento delle emissioni, ipotizzando il ricorso allo strumento della deroga solo nei casi non diversamente trattabili. Si osserva inoltre che non si ravvisano criticità anche in considerazione alla effettuata valutazione dell'impatto prodotto dalle radiazioni elettromagnetiche dovute alle opere di connessione locali ed alla rete.

Controdeduzioni proponente: "VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO"

Parere Arpa Puglia: Con riferimento alla istruttoria di cui all'oggetto, si prende atto delle integrazioni fornite ed in particolare della nuova release del documento di valutazione preventiva dell'impatto acustico.

In particolare si prende atto che il proponente ha esaurientemente riscontrato le osservazioni e che non si riscontrano ulteriori criticità.

Si confermano nel contempo le indicazioni già fornite nel precedente parere in relazione alla gestione della fase di cantiere.

Complessivamente si esprime Parere favorevole.

Cordiali saluti

Il Funzionario Istruttore
Dott. Giovanni Taverni

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano
IL DIRETTORE SERVIZI LABORATORIO
(Dott. Vincenzo MUSOLINO)

2