



**REGIONE
PUGLIA**

Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche

AOO_075/PROT
24/11/2017 - 0011103
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Trasmissione a mezzo fax e posta elettronica ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Comune di Brindisi
Servizio Ambiente
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Ditta Sanofi S.p.a.
Sanofi-brindisi@pec.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la derivazione e l'utilizzo di acque sotterranee da n.5 pozzi ubicati nei terreni di proprietà della Sanofi S.p.a. Brindisi.

Con la presente si riscontra le nota di codesto Servizio Provinciale, acquisita agli atti della Sezione scrivente, al prot. n°8965 del 04/10/2017, finalizzata al parere di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque del progetto in epigrafe.

Al riguardo si precisa che.

La richiesta risulta connessa al procedimento di VIA resosi necessario in occasione del rinnovo della concessione all'utilizzo delle acque sotterranee utilizzate nell'area di impianto.

L'area interessata dalla Industria farmaceutica Sanofi S.p.a. ricade nella zona limitrofa al porto di Brindisi ricadendo quindi in zona sottoposta al vincolo della "Contaminazione Salina", come indicato dal Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, in cui sono state previste misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle **Misure 2.10 dell'allegato 14 del PTA alle quali si fa espresso rinvio.**

Le opere di Presa di cui si chiede il rinnovo di concessione sono di fatto destinate al prelievo di acqua marina di intrusione essendo il fondo del perforo situato a profondità tali da superare le zone di scorrimento delle acque dolci, come previsto in tali aree dal Piano di Tutela delle Acque.

Pertanto **nessuna osta alla conclusione del procedimento di rinnovo in argomento a condizione che:**

- si garantisca la protezione della falda acquifera, tramite un periodico controllo della tenuta idraulica dei perfori al fine di evitare interferenze dei prelievi con le gli strati di acque dolci attraversate, nel rispetto di quanto indicato dal PTA;
- Il trattamento dei reflui civili dovrà essere conforme al regolamento Regionale n. 26/2011 come integrato dal Regolamento n.7/2016 se non diversamente trattate e collettate;

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche


Via delle Magnolie,6/8 ZI -70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598
mail: g.regina@regione.puglia.it




- l'impianto per il trattamento delle acque meteoriche, alla cui valutazione tecnica è comunque demandato il preposto Settore Provinciale, dovrà essere conforme al R.R. n.26/2013.

Distinti saluti


Il Responsabile P.O.
Geom. Giovanni Regina


Il Responsabile A.P.
Michele Colucci


Il Dirigente della Sezione
Ing. Andrea Zotti